
Position: 1



Systemwerte :

Unbewehrtes Streifenfundament

Fundamenthöhe h =	50,0 cm
Fundamentbreite b =	70,0 cm
Wanddicke t =	30,0 cm
zul. Sigma =	250,00 kN/m²

C20/25

Belastung:

V(g) =	89,00 kN/m
V(q) =	70,00 kN/m
a(g) =	5,00 kN/m²
a(q) =	3,50 kN/m²
Gamma Beton =	25,0 kN/m³ (Eigengewicht Beton)

Nachweise: äußere Standsicherheit nach DIN 1054 (01.2005)

- vorh. Fundamenthöhe ausreichend ! (erf.h = 20,0cm)
- vorh.Sigma = 244,50 kN/m² <= zul.Sigma (charakt. Wert)